

**АКТ**  
о составлении баланса электрической энергии  
за август 2014 г.

Основание:

Комиссия в составе:

Председатель: главный инженер ЗАО "НАТЭК Инвест-Энерго"

Пак В.В.

Члены: инженер-энергетик ЗАО "НАТЭК Инвест-Энерго"

Семкин К.А.

сменный электромонтер ЗАО "НАТЭК Инвест-Энерго"

Леонтьев В.В.

№ п/п	Номера счётчиков	Наименование объектов учёта	Показания счётчиков		Разность показаний счётчиков за месяц	Коэффициент счётчика	Количество электроэнергии, учтенной счетчиком, тыс. кВт*ч
			На Оч. 1-го числа текущего месяца	На Оч. 1-го числа истекшего месяца			
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1. Выработано активной электроэнергии</b>							
1	0806125596	Яч.03 (Г-7)	0,71	0,02	0,69	33000	22,78
2	0806125915	Яч.05 (Г-5)	7,79	0,02	7,77	33000	256,30
3	0804121307	Яч.06 (Г-6)	3,12	0,02	3,09	33000	102,083
4	0804120364	Яч.07 (Г-3)	130,84	130,81	0,04	33000	1,24
5	804120329	Яч.08 (Г-4)	304,22	282,95	21,27	33000	702,02
6	0804120336	Яч.09 (Г-1)	265,99	246,90	19,09	33000	630,00
7	0804120287	Яч.10 (Г-2)	328,14	310,54	17,60	33000	580,69
Сумма генераторов							2 295,12
<b>2. Поступило от сетевых компаний</b>							
Всего по разделу 2							0,00
<b>3. Расход на собственные (хозяйственные, производственные) нужды электростанции</b>							
1	0804120294	Яч.14 (ТСН-2)	243,14	224,19	18,95	11000	208,40
2	0804120203	Яч.15 (ТСН-1)	95,01	85,09	9,92	11000	109,15
Сумма трансформаторов и фидеров							317,55
Из них электроэнергия на нужды арендаторов							3,49
<b>4. Расход на хозяйственные нужды электростанции</b>							
Всего по разделу 4							п.3
<b>5. Расход на производственные нужды</b>							
Всего по разделу 5							п.3
<b>6. Отпущено потребителям</b>							
6 а	Отпущено посторонним потребителям						0,00
6 б	Отпущено прямым потребителям						1 982,02
Всего по разделу 6							1 982,02
<b>7. Отпущено в сети</b>							
Всего по разделу 7							0,00
<b>8. Потери электроэнергии в станционной электросети</b>							
1. Повышающие трансформаторы и АТ связи							
2. Распределительные устройства							
3. Трансформаторы СН							
4. Воздушные и кабельные линии и шинопроводы							
5. Отдельно стоящие ПС							
Всего по разделу 8							0,00
<b>9. Допустимый небаланс, %</b>							
<b>10. Баланс электроэнергии на электростанции</b>							
1. Приход, всего (1 + 2)							2 295,12
2. Расход, всего (3 + 4 + 6 + 7 + 8)							2 296,08
3. Фактический небаланс (п.1 - п.2)							-0,96
4. Фактический небаланс, % (п.3 / п.1) *100							-0,04
5. Допустимый небаланс							0,05
6. Отпуск электроэнергии с шин электростанции, (1 - 3 + 2 - 8)							1 981,06
7. Полезный отпуск (7-2+4)							0
8. Всего Хознужды							0
9. Полезный отпуск без хоз.нужд (7 - 2)							0

Генеральный директор ЗАО "НАТЭК Инвест-Энерго":

Председатель комиссии:

Члены комиссии:

Представитель ОАО "Мосэнергосбыт":

Максюков А. Г.

Пак В.В.

Семкин К.А.

Леонтьев В.В.