

**АКТ**  
**о составлении баланса электрической энергии**  
**за сентябрь 2014 г.**

Основание:

Комиссия в составе:

Председатель: главный инженер ЗАО "НАТЭК Инвест-Энерго"  
инженер-энергетик ЗАО "НАТЭК Инвест-Энерго"  
Члены: сменный электромонтер ЗАО "НАТЭК Инвест-Энерго"

Пак В.В.  
Семкин К.А.  
Рушниченко О.

№ п/п	Номера счётчиков	Наименование объектов учёта	Показания счётчиков		Разность показаний счётчиков за месяц	Коэффициент счётчика	Количество электроэнергии, учтенной счетчиком, тыс. кВт*ч
			На Оч. 1-го числа текущего месяца	На Оч. 1-го числа истекшего месяца			
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1. Выработано активной электроэнергии</b>							
1	0806125596	Яч.3 ГПА №7	17,10	0,71	16,39	33000	540,91
2	0806125915	Яч.5 ГПА №5	22,14	3,68	18,45	33000	609,01
3	0804121307	Яч.6 ГПА №6	16,11	0,07	16,03	33000	529,13
4	0804120364	Яч.7 ГПА №3	130,84	130,84	0,00	33000	0,00
5	804120329	Яч.8 ГПА №4	305,92	304,22	1,70	33000	56,05
6	0804120336	Яч.9 ГПА №1	273,66	265,99	7,67	33000	253,13
7	0804120287	Яч.10 ГПА №2	328,58	328,14	0,44	33000	14,66
Сумма генераторов							<b>2 002,89</b>
<b>2. Поступило от сетевых компаний</b>							
Всего по разделу 2							0,00
<b>3. Расход на собственные (хозяйственные, производственные) нужды электростанции</b>							
1	0804120294	Яч.14 ТСН-2	256,01	243,14	12,88	11000	141,66
2	0804120203	Яч.15 ТСН-1	102,33	95,01	7,32	11000	80,48
Сумма трансформаторов и фидеров							<b>222,14</b>
Из них на нужды арендаторов							<b>4,18</b>
<b>4. Расход на хозяйственные нужды электростанции</b>							
Всего по разделу 4							п.3
<b>5. Расход на производственные нужды</b>							
Всего по разделу 5							п.3
<b>6. Отпущено потребителям</b>							
6 а	Отпущено посторонним потребителям						0,00
6 б	Отпущено прямым потребителям						1 784,31
Всего по разделу 6							<b>1 784,31</b>
<b>7. Отпущено в сети</b>							
Всего по разделу 7							0,00
<b>8. Потери электроэнергии в стационарной электросети</b>							
1. Повышающие трансформаторы и АТ связи							
2. Распределительные устройства							
3. Трансформаторы СН							
4. Воздушные и кабельные линии и шинопроводы							
5. Отдельно стоящие ПС							
Всего по разделу 8							0,00
<b>9. Допустимый небаланс, %</b>							
<b>10. Баланс электроэнергии на электростанции</b>							
1. Приход, всего (1 + 2)							2 002,89
2. Расход, всего (3 + 4 + 6 + 7 + 8)							2 002,27
3. Фактический небаланс (п.1 - п.2)							0,62
4. Фактический небаланс, % (п.3 / п.1) * 100							0,03
5. Допустимый небаланс							0,05
6. Отпуск электроэнергии с шин электростанции, (1 - 3 + 2 - 8)							<b>1 784,93</b>
7. Полезный отпуск (7-2+4)							0
8. Всего Хознужды							0
9. Полезный отпуск без хоз.нужд (7 - 2)							0

Генеральный директор ЗАО "НАТЭК Инвест-Энерго":

Председатель комиссии:

Члены комиссии:

Представитель ОАО "Мосэнергосбыт":

Максюков А. Г.

Пак В.В.

Семкин К.А.

Рушниченко О.