

АКТ
о составлении баланса электрической энергии
за апрель 2015 г.

Основание:

Комиссия в составе:

Председатель:

Члены:

главный инженер ЗАО "НАТЭК Инвест-Энерго"

инженер-энергетик ЗАО "НАТЭК Инвест-Энерго"

сменный электромонтер ЗАО "НАТЭК Инвест-Энерго"

Пак В.В.

Семкин К.А.

Дмитричев С.П.

№ п/п	Номера счётчиков	Наименование объектов учёта	Показания счётчиков		Разность показаний счётчиков за месяц	Коэффициент счётчика	Количество электроэнергии, учтенной счетчиком, тыс. кВт*ч
			На 0ч. 1-го числа текущего месяца	На 0ч. 1-го числа истекшего месяца			
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Выработано активной электроэнергией							
1	0806125596	Яч.3 ГПА №7	130,04	113,71	16,33	33000	538,92
2	0806125915	Яч.5 ГПА №5	131,47	114,75	16,72	33000	551,65
3	0804121307	Яч.6 ГПА №6	131,92	113,24	18,67	33000	616,18
4	0804120364	Яч.7 ГПА №3	134,87	134,87	0,00	33000	0,00
5	804120329	Яч.8 ГПА №4	331,02	329,06	1,96	33000	64,61
6	0804120336	Яч.9 ГПА №1	303,67	298,87	4,80	33000	158,37
7	0804120287	Яч.10 ГПА №2	380,08	375,73	4,35	33000	143,59
Сумма генераторов							2 073,33
2. Поступило от сетевых компаний							
Всего по разделу 2							0,00
3. Расход на собственные (хозяйственные, производственные) нужды электростанции							
1	0804120294	Яч.14 ТСН-2	353,56	341,74	11,83	11000	130,10
2	0804120203	Яч.15 ТСН-1	130,94	126,38	4,56	11000	50,13
Сумма трансформаторов и фидеров							180,23
Из них на нужды арендаторов							6,01
4. Расход на хозяйственные нужды электростанции							
Всего по разделу 4							п.3
5. Расход на производственные нужды							
Всего по разделу 5							п.3
6. Отпущено потребителям							
6 а	Отпущено посторонним потребителям						0,00
6 б	Отпущено прямым потребителям						1 897,56
Всего по разделу 6							1 897,56
7. Отпущено в сети							
Всего по разделу 7							0,00
8. Потери электроэнергии в станционной электросети							
1. Повышающие трансформаторы и АТ связи							
2. Распределительные устройства							
3. Трансформаторы СН							
4. Воздушные и кабельные линии и шинопроводы							
5. Отдельно стоящие ПС							
Всего по разделу 8							0,00
9. Допустимый небаланс, %							
10. Баланс электроэнергии на электростанции							
1. Приход, всего (1 + 2)							2 073,33
2. Расход, всего (3 + 4 + 6 + 7 + 8)							2 071,78
3. Фактический небаланс (п.1 - п. 2)							1,55
4. Фактический небаланс, % (п.3 / п. 1) *100							0,07
5. Допустимый небаланс							0,05
6. Отпуск электроэнергии с шин электростанции, (1 - 3 + 2 - 8)							1 899,11
7. Полезный отпуск (7-2+4)							0
8. Всего Хознужды							174,22
9. Полезный отпуск без хоз.нужд (7 - 2)							1 897,56

Генеральный директор ЗАО "НАТЭК Инвест-Энерго":

Председатель комиссии:

Члены комиссии:

Представитель ОАО "Мосэнергосбыт":

Адамова Е.В.

Пак В.В.

Семкин К.А.

Дмитричев С.П.

Допущена.