

**АКТ**  
**о составлении баланса электрической энергии**  
за май 2015 г.

Основание:

Комиссия в составе:

Председатель:

Члены:

главный инженер ЗАО "НАТЭК Инвест-Энерго"

инженер-энергетик ЗАО "НАТЭК Инвест-Энерго"

сменный электромонтер ЗАО "НАТЭК Инвест-Энерго"

Пак В.В.

Семкин К.А.

Рушниченко О

№ п/п	Номера счётчиков	Наименование объектов учёта	Показания счётчиков		Разность показаний счётчиков за месяц	Коэффициент счётчика	Количество электроэнергии, учтенной счетчиком, тыс. кВт*ч
			На 0ч. 1-го числа текущего месяца	На 0ч. 1-го числа истекшего месяца			
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1. Выработано активной электроэнергии</b>							
1	0806125596	Яч.3 ГПА №7	145,73	130,04	15,70	33000	517,96
2	0806125915	Яч.5 ГПА №5	148,11	131,47	16,64	33000	549,13
3	0804121307	Яч.6 ГПА №6	148,58	131,92	16,66	33000	549,76
4	0804120364	Яч.7 ГПА №3	134,87	134,87	0,00	33000	0,00
5	804120329	Яч.8 ГПА №4	331,02	331,02	0,00	33000	0,00
6	0804120336	Яч.9 ГПА №1	307,49	303,67	3,82	33000	126,19
7	0804120287	Яч.10 ГПА №2	387,29	380,08	7,21	33000	237,91
Сумма генераторов							1 980,95
<b>2. Поступило от сетевых компаний</b>							
Всего по разделу 2							0,00
<b>3. Расход на собственные (хозяйственные, производственные) нужды электростанции</b>							
1	0804120294	Яч.14 ТСН-2	365,80	353,56	12,23	11000	134,56
2	0804120203	Яч.15 ТСН-1	137,20	130,94	6,26	11000	68,87
Сумма трансформаторов и фидеров							203,43
Из них на нужды арендаторов							6,95
<b>4. Расход на хозяйственные нужды электростанции</b>							
Всего по разделу 4							п.3
<b>5. Расход на производственные нужды</b>							
Всего по разделу 5							п.3
<b>6. Отпущено потребителям</b>							
6 а	Отпущено посторонним потребителям						0,00
6 б	Отпущено прямым потребителям						1 784,97
Всего по разделу 6							1 784,97
<b>7. Отпущено в сети</b>							
Всего по разделу 7							0,00
<b>8. Потери электроэнергии в стационарной электросети</b>							
1. Повышающие трансформаторы и АТ связи							
2. Распределительные устройства							
3. Трансформаторы СН							
4. Воздушные и кабельные линии и шинопроводы							
5. Отдельно стоящие ПС							
Всего по разделу 8							0,00
<b>9. Допустимый небаланс, %</b>							
<b>10. Баланс электроэнергии на электростанции</b>							
1. Приход, всего (1 + 2)							1 980,95
2. Расход, всего (3 + 4 + 6 + 7 + 8)							1 981,45
3. Фактический небаланс (п.1 - п.2)							-0,49
4. Фактический небаланс, % (п.3 / п.1) * 100							-0,02
5. Допустимый небаланс							0,05
6. Отпуск электроэнергии с шин электростанции, (1 - 3 + 2 - 8)							1 784,47
7. Полезный отпуск (7-2+4)							0
8. Всего Хознужды							196,48
9. Полезный отпуск без хоз.нужд (7 - 2)							1 784,97

Генеральный директор ЗАО "НАТЭК Инвест-Энерго":

Председатель комиссии:

Члены комиссии:

Представитель ОАО "Мосэнергосбыт":

Адамова Е.В.

Пак В.В.

Семкин К.А.

Рушниченко О

*Документ*