

АКТ
о составлении баланса электрической энергии
за январь 2015 г.

Основание:

Комиссия в составе:

Председатель:

Члены:

главный инженер ЗАО "НАТЭК Инвест-Энерго"
инженер-энергетик ЗАО "НАТЭК Инвест-Энерго"
сменный электромонтер ЗАО "НАТЭК Инвест-Энерго"

Пак В.В.
Семкин К.А.
Леонтьев В.В.

№ п/п	Номера счётчиков	Наименование объектов учёта	Показания счётчиков		Разность показаний счётчиков за месяц	Коэффициент счётчика	Количество электроэнергии, учтенной счетчиком, тыс. кВт*ч
			На 0ч. 1-го числа текущего месяца	На 0ч. 1-го числа истекшего месяца			
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Выработано активной электроэнергией							
1	0806125596	Яч.3 ГПА №7	80,80	58,95	21,85	33000	721,07
2	0806125915	Яч.5 ГПА №5	84,90	69,04	15,86	33000	523,42
3	0804121307	Яч.6 ГПА №6	80,22	67,99	12,24	33000	403,77
4	0804120364	Яч.7 ГПА №3	134,87	134,87	0,00	33000	0,00
5	804120329	Яч.8 ГПА №4	326,54	326,54	0,00	33000	0,04
6	0804120336	Яч.9 ГПА №1	291,63	288,12	3,52	33000	116,01
7	0804120287	Яч.10 ГПА №2	355,97	346,91	9,06	33000	298,94
Сумма генераторов							2 063,26
2. Поступило от сетевых компаний							
Всего по разделу 2							0,00
3. Расход на собственные (хозяйственные, производственные) нужды электростанции							
1	0804120294	Яч.14 ТСН-2	313,57	297,61	15,96	11000	175,54
2	0804120203	Яч.15 ТСН-1	118,97	114,78	4,19	11000	46,11
Сумма трансформаторов и фидеров							221,65
Из них на нужды арендаторов							8,24
4. Расход на хозяйственные нужды электростанции							
Всего по разделу 4							п.3
5. Расход на производственные нужды							
Всего по разделу 5							п.3
6. Отпущено потребителям							
6 а	Отпущено посторонним потребителям						0,00
6 б	Отпущено прямым потребителям						1 843,88
Всего по разделу 6							1 843,88
7. Отпущено в сети							
Всего по разделу 7							0,00
8. Потери электроэнергии в станционной электросети							
1. Повышающие трансформаторы и АТ связи							
2. Распределительные устройства							
3. Трансформаторы СН							
4. Воздушные и кабельные линии и шиннопроводы							
5. Отдельно стоящие ПС							
Всего по разделу 8							0,00
9. Допустимый небаланс, %							
10. Баланс электроэнергии на электростанции							
1. Приход, всего (1 + 2)							2 063,26
2. Расход, всего (3 + 4 + 6 + 7 + 8)							2 057,30
3. Фактический небаланс (п.1 - п. 2)							5,96
4. Фактический небаланс, % (п.3 / п. 1) *100							0,29
5. Допустимый небаланс							0,05
6. Отпуск электроэнергии с шин электростанции, (1 - 3 + 2 - 8)							1 849,84
7. Полезный отпуск (7-2+4)							0
8. Всего Хознужды							0
9. Полезный отпуск без хоз.нужд (7 - 2)							0

Генеральный директор ЗАО "НАТЭК Инвест-Энерго":

Председатель комиссии:

Члены комиссии:

Представитель ОАО "Мосэнергосбыт":

Адамова Е.В.

Пак В.В.

Семкин К.А.

Леонтьев В.В.